

## CHECKLISTE

### Barrierefreie Beherbergungs- und Gastronomiebetriebe für gehbehinderte Gäste und Rollstuhlnutzer (Kategorien A und B)

#### I. Beherbergungsbetrieb

Merkmale für gehbehinderte Gäste (Kategorie A)	Merkmale für Rollstuhlnutzer (Kategorie B)	Maß/Anzahl
<b>1. Zugang zum Betrieb</b>		
1.1 Zugang stufenlos oder über maximal 1 Stufe alternativ: Zugang über Rampe mit Neigung von $\leq 6\%$ oder Aufzug	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2 Keine Karussell- oder Rotationstür als Zugang alternativ: zusätzliche Eingangstür (stufenlos oder maximal 1 Stufe, während der Öffnungszeiten ohne Schwierigkeiten nutzbar)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.3 Durchgangsbreite der Hoteleingangstür mindestens 80 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>2. Rezeption</b>		
Rezeptionscounter oder –tisch teilweise auf eine Höhe von 85 cm abgesenkt alternativ: andere Möglichkeit der Kommunikation im Sitzen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>3. Zugang zu den Zimmern und zum Speisebereich (sofern vorhanden)</b>		
3.1 Zugang zu den Zimmern stufenlos oder über maximal 1 Stufe alternativ: Zugang über Rampe mit Neigung von $\leq 6\%$ oder Aufzug	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2 Durchgangsbreite der Türen zu und in den Zimmern mindestens 80 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3 Zugang zum Speisebereich stufenlos oder über maximal 1 Stufe alternativ: Zugang über Rampe mit Neigung von $\leq 6\%$ oder Aufzug	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3.4 Durchgangsbreite der Türen zum Speisebereich mindestens 80 cm <input type="checkbox"/>	3.4 Durchgangsbreite der Türen zum Speisebereich mindestens 90 cm <input type="checkbox"/>
<b>4. Flure</b>	<b>4. Flure</b>
4.1 Mindestbreite der Flure, die zu den Aufzügen führen, 120 cm <input type="checkbox"/>	4.1 Mindestbreite der Flure, die zu den Aufzügen führen, 150 cm <input type="checkbox"/>
4.2 Mindestbreite der Flure, die zu den Zimmern führen, 120 cm <input type="checkbox"/>	4.2 Mindestbreite der Flure, die zu den Zimmern führen, 150 cm <input type="checkbox"/>
4.3 Mindestbreite der Flure, die zu sonstigen Einrichtungen (z. B. Speiseräume) führen, 120 cm <input type="checkbox"/>	4.3 Mindestbreite der Flure, die zu sonstigen Einrichtungen (z. B. Speiseräume) führen, 150 cm <input type="checkbox"/>
<b>5. Aufzug (sofern vorhanden)</b>	<b>5. Aufzug (sofern vorhanden)</b>
5.1 Erreichbarkeit des Aufzugs stufenlos oder über maximal 1 Stufe <input type="checkbox"/> alternativ: Erreichbarkeit über Rampe mit Neigung von $\leq 6\%$ <input type="checkbox"/>	5.1 Erreichbarkeit des Aufzugs stufenlos <input type="checkbox"/> alternativ: Erreichbarkeit über Rampe mit Neigung von $\leq 6\%$ <input type="checkbox"/>
5.2 Breite der Eingangstür des Aufzugs mindestens 90 cm <input type="checkbox"/>	5.2 Breite der Eingangstür des Aufzugs mindestens 90 cm <input type="checkbox"/>
5.3 Kabinentiefe des Aufzugs mindestens 140 cm <input type="checkbox"/>	5.3 Kabinentiefe des Aufzugs mindestens 140 cm <input type="checkbox"/>
5.4 Kabinenbreite des Aufzugs mindestens 110 cm <input type="checkbox"/>	5.4 Kabinenbreite des Aufzugs mindestens 110 cm <input type="checkbox"/>
5.5 Horizontale Anordnung der Bedienelemente des Aufzugs in Mindesthöhe 85 cm <sup>1</sup> <input type="checkbox"/> alternativ: vertikale Anordnung in einer Höhe vom mindestens 85 cm bis maximal 140 cm <input type="checkbox"/>	5.5 Horizontale Anordnung der Bedienelemente des Aufzugs in Mindesthöhe 85 cm und Maximalhöhe 110 cm <sup>1</sup> <input type="checkbox"/>
5.6 Bewegungsfläche vor dem Aufzug mindestens 120 cm x 120 cm <input type="checkbox"/>	5.6 Bewegungsfläche vor dem Aufzug mindestens 150 cm x 150 cm <input type="checkbox"/>
<b>6. Zimmer</b>	<b>6. Zimmer</b>
6.1 Bewegungsfläche <sup>2</sup> vor dem Sanitärraum in den Zimmern mindestens 120 cm x 120 cm <input type="checkbox"/>	6.1 Bewegungsfläche <sup>2</sup> vor dem Sanitärraum in den Zimmern mindestens 150 cm x 150 cm <input type="checkbox"/>
6.2 Bewegungsfläche vor dem Durchgang zu einer Längsseite des Bettes mindestens 120 cm x 120 cm <input type="checkbox"/>	6.2 Bewegungsfläche vor dem Durchgang zu einer Längsseite des Bettes mindestens 150 cm x 150 cm <input type="checkbox"/>
6.3 Mindestbreite der Bewegungsfläche an dieser Längsseite des Bettes 120 cm <input type="checkbox"/>	6.3 Mindestbreite der Bewegungsfläche an dieser Längsseite des Bettes 150 cm <input type="checkbox"/>
6.4 Mindestbreite der Bewegungsflächen neben Bedieneinrichtungen und vor Einrichtungsgegenständen (z. B. Lichtschalter, Schrank) 90 cm <input type="checkbox"/>	6.4 Mindestbreite der Bewegungsflächen neben Bedieneinrichtungen und vor Einrichtungsgegenständen (z. B. Lichtschalter, Schrank) 120 cm <input type="checkbox"/>

6.5 Mindestbreite aller Durchgänge innerhalb der Zimmer 80 cm	<input type="checkbox"/>	6.5 Mindestbreite aller Durchgänge innerhalb der Zimmer 90 cm	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	6.6 Mindestens ein in Höhe von mindestens 15 cm über seine gesamte Breite unterfahrbares Bett vorhanden	<input type="checkbox"/>
<b>7. Sanitärräume</b>		<b>7. Sanitärräume</b>	
7.1 Zugang zu den Sanitärräumen in den Zimmern stufenlos bzw. über eine Schwelle von maximal 2 cm	<input type="checkbox"/>	7.1 Zugang zu den Sanitärräumen in den Zimmern stufenlos bzw. über eine Schwelle von maximal 2 cm	<input type="checkbox"/>
7.2 Türbreite mindestens 80 cm	<input type="checkbox"/>	7.2 Türbreite mindestens 90 cm	<input type="checkbox"/>
7.3 Tür schlägt nicht in den Sanitärraum auf alternativ: Tür schlägt in den Sanitärraum auf, beeinträchtigt die unten angegebenen Bewegungsflächen aber nicht	<input type="checkbox"/>	7.3 Tür schlägt nicht in den Sanitärraum auf	<input type="checkbox"/>
7.4 Bewegungsfläche <sup>2</sup> vor dem Waschtisch mindestens 120 cm x 120 cm	<input type="checkbox"/>	7.4 Bewegungsfläche <sup>2</sup> vor dem Waschtisch mindestens 150 cm x 150 cm	<input type="checkbox"/>
7.5 Beinfreiheit unterhalb des Waschtischs <sup>3</sup>	<input type="checkbox"/>	7.5 Unterfahrbarkeit des Waschtischs in Höhe bis zu 67 cm und Mindestdtiefe von 30 cm	<input type="checkbox"/>
		7.6 Oberkante des Waschtischs (Armauflagefläche) maximal 80 cm über dem Fußboden	<input type="checkbox"/>
7.7 im Sitzen und Stehen einsehbarer Spiegel über dem Waschtisch	<input type="checkbox"/>	7.7 im Sitzen und Stehen einsehbarer Spiegel über dem Waschtisch	<input type="checkbox"/>
7.8 Bewegungsfläche <sup>2</sup> vor dem WC-Becken mindestens 120 cm 120 cm	<input type="checkbox"/>	7.8 Bewegungsfläche <sup>2</sup> vor dem WC-Becken mindestens 150 cm 150 cm	<input type="checkbox"/>
7.9 Bewegungsfläche <sup>2</sup> rechts <u>oder</u> links neben dem WC-Becken mit Mindestbreite von 95 cm und Mindestdtiefe von 70 cm	<input type="checkbox"/>	7.9 Bewegungsfläche <sup>2</sup> rechts <u>und</u> links neben dem WC-Becken mit Mindestbreite von 95 cm und Mindestdtiefe von 70 cm <sup>4</sup>	<input type="checkbox"/>
7.10 Rechts <u>und</u> links Haltegriffe neben dem WC auf einer Höhe von 85 cm (Oberkante)	<input type="checkbox"/>	7.10 Rechts <u>und</u> links Haltegriffe neben dem WC auf einer Höhe von 85 cm (Oberkante)	<input type="checkbox"/>
7.11 Hinausragen der Haltegriffe von 15 cm über die WC-Becken-Vorderkante	<input type="checkbox"/>	7.11 Hinausragen der Haltegriffe von 15 cm über die WC-Becken-Vorderkante	<input type="checkbox"/>
7.12 Abstand der Haltegriffe voneinander 70 cm	<input type="checkbox"/>	7.12 Abstand der Haltegriffe voneinander 70 cm	<input type="checkbox"/>
7.13 Hochklappbarer und im hochgeklappten Zustand arretierbarer Haltegriff an der Seite des WC-Beckens, die eine Mindestbreite von 95 cm und eine Mindestdtiefe von 70 cm aufweist	<input type="checkbox"/>	7.13 Beide Haltegriffe hochklappbar und im hochgeklappten Zustand arretierbar	<input type="checkbox"/>
7.14 Sitzhöhe des WC-Beckens (Oberkante WC-Brille) 48 cm	<input type="checkbox"/>	7.14 Sitzhöhe des WC-Beckens (Oberkante WC-Brille) 48 cm	<input type="checkbox"/>
7.15 Mit einem Rollstuhl stufenlos befahrbare Dusche	<input type="checkbox"/>	7.15 Mit einem Rollstuhl stufenlos befahrbare Dusche	<input type="checkbox"/>
7.16 Bewegungsfläche <sup>2</sup> der Dusche mindestens	<input type="checkbox"/>	7.16 Bewegungsfläche <sup>2</sup> der Dusche mindestens	<input type="checkbox"/>

120 cm x 120 cm	<input type="checkbox"/>	150 cm x 150 cm	<input type="checkbox"/>
7.17 Haltegriffe der Dusche beginnend in der Höhe von 85 cm über dem Fußboden	<input type="checkbox"/>	7.17 Haltegriffe der Dusche beginnend in der Höhe von 85 cm über dem Fußboden	<input type="checkbox"/>
7.18 Duschstuhl oder Duschsitz vorhanden	<input type="checkbox"/>	7.18 Fest installierter, klappbarer oder einhängbarer Duschsitz	<input type="checkbox"/>
		7.19 Duscharmatur aus einer Sitzposition seitlich in Höhe von 85 cm erreichbar	<input type="checkbox"/>
<b>8. Pkw-Stellplätze</b>		<b>8. Pkw-Stellplätze</b>	
8.1 PKW-Stellplätze mit einer Mindestbreite von 350 cm in der Nähe des Hoteleingangs	<input type="checkbox"/>	8.1 PKW-Stellplätze mit einer Mindestbreite von 350 cm in der Nähe des Hoteleingangs	<input type="checkbox"/>
8.2 Ausweisung dieser Pkw-Stellplätze als sogenannte Behindertenparkplätze	<input type="checkbox"/>	8.2 Ausweisung dieser Pkw-Stellplätze als sogenannte Behindertenparkplätze	<input type="checkbox"/>
<b>9. Anzahl der Zimmer</b>		<b>9. Anzahl der Zimmer</b>	
Mindestens ein Doppel- oder Zweibettzimmer entspricht den vorstehenden Kriterien Gesamtzahl der entsprechenden Einzelzimmer: _____ Doppel- oder Zweibettzimmer: _____	<input type="checkbox"/>	Mindestens ein Doppel- oder Zweibettzimmer entspricht den vorstehenden Kriterien Gesamtzahl der entsprechenden Einzelzimmer: _____ Doppel- oder Zweibettzimmer: _____	<input type="checkbox"/>
<b>II. Gastronomiebetrieb</b> (vgl. Mindeststandards Ziffer 10)			
<b>10. Zugang, Türen, Flure</b>		<b>10. Zugang, Türen, Flure</b>	
10.1 Zugang stufenlos oder über maximal 1 Stufe alternativ: Zugang über Rampe mit Neigung von $\leq 6\%$ oder Aufzug	<input type="checkbox"/>	10.1 Zugang stufenlos alternativ: Zugang über Rampe mit Neigung von $\leq 6\%$ oder Aufzug	<input type="checkbox"/>
10.2 Keine Karussell- oder Rotationstür als Zugang alternativ: zusätzliche Eingangstür (stufenlos oder maximal 1 Stufe, während der Öffnungszeiten ohne Schwierigkeiten nutzbar)	<input type="checkbox"/>	10.2 Keine Karussell- oder Rotationstür als Zugang alternativ: zusätzliche Eingangstür (stufenlos, während der Öffnungszeiten ohne Schwierigkeiten nutzbar)	<input type="checkbox"/>
10.3 Durchgangsbreite der Eingangstür mindestens 80 cm	<input type="checkbox"/>	10.3 Durchgangsbreite der Eingangstür mindestens 90 cm	<input type="checkbox"/>
10.4 Durchgangsbreite anderer zu benutzender Türen mindestens 80 cm	<input type="checkbox"/>	10.4 Durchgangsbreite anderer zu benutzender Türen mindestens 90 cm	<input type="checkbox"/>

10.5 Mindestbreite von zu benutzenden Fluren und Durchgängen 120 cm	<input type="checkbox"/>	10.5 Mindestbreite von zu benutzenden Fluren und Durchgängen 150 cm	<input type="checkbox"/>
<b>11. Aufzug (sofern vorhanden)</b>		<b>11. Aufzug (sofern vorhanden)</b>	
11.1 Erreichbarkeit des Aufzugs stufenlos oder über maximal 1 Stufe alternativ: Erreichbarkeit über Rampe mit Neigung von $\leq 6\%$	<input type="checkbox"/>	11.1 Erreichbarkeit des Aufzugs stufenlos alternativ: Erreichbarkeit über Rampe mit Neigung von $\leq 6\%$	<input type="checkbox"/>
11.2 Breite der Eingangstür des Aufzugs mindestens 90 cm	<input type="checkbox"/>	11.2 Breite der Eingangstür des Aufzugs mindestens 90 cm	<input type="checkbox"/>
11.3 Kabinentiefe des Aufzugs mindestens 140 cm	<input type="checkbox"/>	11.3 Kabinentiefe des Aufzugs mindestens 140 cm	<input type="checkbox"/>
11.4 Kabinenbreite des Aufzugs mindestens 110 cm	<input type="checkbox"/>	11.4 Kabinenbreite des Aufzugs mindestens 110 cm	<input type="checkbox"/>
11.5 Horizontale Anordnung der Bedienelemente des Aufzugs in Mindesthöhe 85 cm <sup>1</sup> alternativ: vertikale Anordnung in einer Höhe vom mindestens 85 cm bis maximal 140 cm	<input type="checkbox"/>	11.5 Horizontale Anordnung der Bedienelemente des Aufzugs in Mindesthöhe 85 cm und Maximalhöhe 110 cm <sup>1</sup>	<input type="checkbox"/>
11.6 Bewegungsfläche vor dem Aufzug mindestens 120 cm x 120 cm	<input type="checkbox"/>	11.6 Bewegungsfläche vor dem Aufzug mindestens 150 cm x 150 cm	<input type="checkbox"/>
<b>12. Tische</b>		<b>12. Tische</b>	
Mindestens ein Tisch mit einer Maximalhöhe von 85 cm und passender Sitzgelegenheit vorhanden Gesamtzahl der entsprechenden Tische: _____ Gesamtzahl der entsprechenden Sitzplätze: _____	<input type="checkbox"/>	Mindestens ein unterfahrbarer Tisch <sup>5</sup> mit einer Maximalhöhe von 85 cm vorhanden Gesamtzahl der entsprechenden Tische: _____	<input type="checkbox"/>
<b>13. Gästetoiletten (sofern vorhanden)</b>		<b>13. Gästetoiletten (sofern vorhanden)</b>	
13.1 Zugang zu mindestens einem WC im Gebäude stufenlos alternativ: Zugang über Rampe mit Neigung von $\leq 6\%$ oder Aufzug	<input type="checkbox"/>	13.1 Zugang zu mindestens einem WC im Gebäude stufenlos alternativ: Zugang über Rampe mit Neigung von $\leq 6\%$ oder Aufzug	<input type="checkbox"/>
13.2 Türbreite mindestens 80 cm	<input type="checkbox"/>	13.2 Türbreite mindestens 90 cm	<input type="checkbox"/>
13.3 Tür schlägt nicht in den Sanitärraum auf alternativ: Tür schlägt in den Sanitärraum auf, beeinträchtigt die unten angegebenen Bewegungsflächen aber nicht	<input type="checkbox"/>	13.3 Tür schlägt nicht in den Sanitärraum auf	<input type="checkbox"/>
13.4 Bewegungsfläche <sup>2</sup> vor dem Waschtisch mindestens 120 cm x 120 cm	<input type="checkbox"/>	13.4 Bewegungsfläche <sup>2</sup> vor dem Waschtisch mindestens 150 cm x 150 cm	<input type="checkbox"/>

13.5 Beinfreiheit unterhalb des Waschtischs <sup>3</sup>	<input type="checkbox"/>	13.5 Unterfahrbarkeit des Waschtischs in Höhe bis zu 67 cm und Mindesttiefe von 30 cm	<input type="checkbox"/>
		13.6 Oberkante des Waschtischs (Armauflagefläche) maximal 80 cm über dem Fußboden	<input type="checkbox"/>
13.7 im Sitzen und Stehen einsehbarer Spiegel über dem Waschtisch	<input type="checkbox"/>	13.7 im Sitzen und Stehen einsehbarer Spiegel über dem Waschtisch	<input type="checkbox"/>
13.8 Bewegungsfläche <sup>2</sup> vor dem WC-Becken mindestens 120 cm 120 cm	<input type="checkbox"/>	13.8 Bewegungsfläche <sup>2</sup> vor dem WC-Becken mindestens 150 cm 150 cm	<input type="checkbox"/>
13.9 Bewegungsfläche <sup>2</sup> rechts <u>oder</u> links neben dem WC-Becken mit Mindestbreite von 95 cm und Mindesttiefe von 70 cm	<input type="checkbox"/>	13.9 Bewegungsfläche <sup>2</sup> rechts <u>und</u> links neben dem WC-Becken mit Mindestbreite von 95 cm und Mindesttiefe von 70 cm	<input type="checkbox"/>
13.10 Rechts <u>und</u> links Haltegriffe neben dem WC auf einer Höhe von 85 cm (Oberkante)	<input type="checkbox"/>	13.10 Rechts <u>und</u> links Haltegriffe neben dem WC auf einer Höhe von 85 cm (Oberkante)	<input type="checkbox"/>
13.11 Hinausragen der Haltegriffe von 15 cm über die WC-Becken-Vorderkante	<input type="checkbox"/>	13.11 Hinausragen der Haltegriffe von 15 cm über die WC-Becken-Vorderkante	<input type="checkbox"/>
13.12 Abstand der Haltegriffe voneinander 70 cm	<input type="checkbox"/>	13.12 Abstand der Haltegriffe voneinander 70 cm	<input type="checkbox"/>
13.13 Hochklappbarer und im hochgeklappten Zustand arretierbarer Haltegriff an der Seite des WC-Beckens, die eine Mindestbreite von 95 cm und eine Mindesttiefe von 70 cm aufweist	<input type="checkbox"/>	13.13 Haltegriffe rechts und links neben dem WC hochklappbar und im hochgeklappten Zustand arretierbar	<input type="checkbox"/>
13.14 Sitzhöhe des WC-Beckens (Oberkante WC-Brille) 48 cm	<input type="checkbox"/>	13.14 Sitzhöhe des WC-Beckens (Oberkante WC-Brille) 48 cm	<input type="checkbox"/>
<b>14. Gästeparkplätze (sofern vorhanden)</b>		<b>14. Gästeparkplätze (sofern vorhanden)</b>	
14.1 Mindestens ein Pkw-Stellplatz mit einer Mindestbreite von 350 cm in der Nähe des Eingangs vorhanden	<input type="checkbox"/>	14.1 Mindestens ein Pkw-Stellplatz mit einer Mindestbreite von 350 cm in der Nähe des Eingangs vorhanden	<input type="checkbox"/>
14.2 Ausweisung des Pkw-Stellplatzes als sogenannter Behindertenparkplatz	<input type="checkbox"/>	14.2 Ausweisung des Pkw-Stellplatzes als sogenannter Behindertenparkplatz	<input type="checkbox"/>

Stand;; 12. März 2005

<sup>1</sup> Die Höhe der Bedienelemente/Befehlsgeber wird gemessen von der Mittellinie (Achismaß) des untersten (bei Mindesthöhe) bzw. obersten (bei Maximalhöhe) Bedienelementes.

<sup>2</sup> Bewegungsflächen dürfen sich überlagern; sie dürfen in ihrer Funktionsfähigkeit jedoch nicht eingeschränkt sein, z..B. durch Mobiliar oder Türen.

<sup>3</sup> Beinfreiheit ist vorhanden, wenn die Nutzbarkeit des Waschtisches nicht durch Verkleidungen, Schränke o. Ä. eingeschränkt wird.

<sup>4</sup> Falls mehrere rollstuhlgerechte Zimmer vorhanden sind, können diese Zimmer alternierend die angegebenen Bewegungsflächen rechts oder links neben dem WC aufweisen.

<sup>5</sup> Es muss Beinfreiheit in 30 cm Tiefe und in mindestens 67 cm Höhe gegeben sein.

<sup>6</sup> Die Höhe der Bedienelemente/Befehlsgeber wird gemessen von der Mittellinie (Achismaß) des untersten (bei Mindesthöhe) bzw. obersten (bei Maximalhöhe) Bedienelementes.